

KINGDOM OF BAHRAIN

Ministry of Industry,
Commerce and Tourism



مملكة البحرين
وزاره الصناعه والتجاره والسياحة




إرشادات حول اختيار قابس توصيل الكهرباء (Plugs)

مع تحيات
قطاع التجارة المحلية - إدارة المواصفات والمقييس
هاتف: 17574871 | بريد: bsmd@moic.gov.bh

MoicBahrain | YouTube

تقدّم لك إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعض النصائح الإرشادية التي من شأنها أن تمنحك ثقة عند اقتنائك قابس توصيل الكهرباء (Plug)، لذا احرص عزيزي المستهلك على التأكد من الأمور التالية:




- أن يتناسب القابس مع النظام المتبع في مملكة البحرين بحيث يشتمل على ٣ أجزاء معدنية مستطيلة الشكل لا يمكن فصلها عن القابس عند تجهيزه للاستخدام.

- أن يكون قطب التأريض أكبر من القطبين الآخرين ، بحيث يدخل قطب التأريض عند استخدامه قبل دخول القطبين الآخرين وأن ينفصل بعد انفصالهما.


- وجود البيانات التالية على القابس :

- الجهد المقاين للمصهر ٢٢٠ - ٢٥٠ فولت (V)
- التيار المقاين للمصهر ١٣ أمبير (A)




- أن تكون قاعدة وغطاء القابس مصنوعة من مادة عازلة ومتينة وغير قابلة للاشتعال.

- أن يحتوي القابس على مصهر (Fuse) مثبت بطريقة محكمة .



- أن تكون الأجزاء المكهربة (القطبين الحي والمحايد) غير قابلة للمس عند استخدام القابس .



- أن يحمل القابس شارة المطابقة الخليجية